Jelmagyarázat

L2	L2 tervjelű álmennyezetbe süllyesztetten szerelt, négyzetgyűrűs LED lámpatest, négyzatgyűrűs LED panel , 4000K, 22W, 2070lm huLED KSL-3623	L0	L6 tervjelű oldalfalra szerelt, négyszögletes LED lámpatest, 22W, 2080lm, 4000K, IP20, EGLO FUSVA 1 96358
L1	L1 tervjelű álmennyezetbe süllyesztett LED lámpatest, hyLED ESLED-36 4000K IP20,3600lm,36W, UGR<19	L3	L3 tervjelű, oldalfalra szerelt fürdő világító LED lámpatest, IP44, 16W, 4000K EGLO GITA 2 94713
L4	L4 tervjelű álmennyezetbe szerelt lámpatest hp LED GL-DL-10, 25W, 4000K, IP54	L5	L5 tervjelű mennyezetbe szerelt, por-páramentes, lámpatest PHILIPS 219980 TB LED- csőtest szerelve SIMOVEL STANDARD 136
L10	L10 tervjelű oldalfalra szerelt külső lámpatest, min.7W - 4000K, LED fényforrással, Kültéres Stuttgart 8170	"KH" "HY" "VL"	Akadálymentes vészjelző szett: • "KH": nyugtázó gomb • "HY" - vészjelző hüvelyanómos • "VL": vészjelző lámpa, hangjelzéssel SCHRACK ELSO SIGMA
	1x csillár kapcsoló süllyesztetten, 230V, 10A, IP20		
	védőösszekötő-vezető (EPH)	B2	B2 álmennyezett bástyasáji lámpatest, folyosó-ajtófüvel, saját akkumulátorral, kikapcsolási üzemmód: ASM CL-303-RC
	védőösszekötő-vezető (EPH) beltéltés	B3	B3 álmennyezett bástyasáji lámpatest, tetőtéri világító ajtófüvel, saját akkumulátorral, kikapcsolási üzemmód: ASM CL-303-RC
	Fővezeték		
	padlóba telepített SYMALEN védőcső		
	Használati vezeték tervlapszám kapcsoló, 4 sorkú, műanyag hokozással. GANZ 4K	K1	K1 tervjelű, álmennyezett kijáratmutató lámpatest, saját akkumulátorral, kikapcsolási piktogrammal. AMS CL-815
	Süllyesztett műanyagszerelvényezett padlódoboz. 4db 2P+F 230V 16A 1db 2xRJ45 UCS2 Cat6 UTP	K1.1	K1.1 tervjelű, mennyezett / oldalfalt kijáratmutató lámpatest, saját akkumulátorral, kikapcsolási piktogrammal. AMS CL-505
K1.2	K1.2 tervjelű Oktalbáza szerelt kijáratmutató lámpatest, EXIT felirattal,akkumulátorral, 1W LED, IP44, ASM CL-505		Jelölt darabszámú E.I+F csapófedeles dugaszolóaljzat süllyesztetten, 230V, 16A, IP44
	1x nyomógomb, süllyesztetten, 230V, 10A, IP20		Jelölt darabszámú E.I+F dugaszolóaljzat süllyesztetten, 230V, 16A, IP20
	Mozgásérzékelős kapcsoló oldalfalba süllyesztetten, 40-320W, fehér, időkésleltetéssel 230V, 10A, IP20		Jelölt darabszámú E.I+F dugaszolóaljzat fokozott, 230V, 16A,
	Elszívó ventilátor gépészeti kiírás szerint		Jelenlétérzékelő, időtáltvet, álmennyezett, 360 fokos érzékelési szögged. 230V, 10A, IP20
	1x váltókapcsoló csapófedeles, süllyesztetten, 230V, 10A, IP44		1x kapcsoló, süllyesztetten, 230V, 10A, IP44
	1x váltókapcsoló süllyesztetten, 230V, 10A, IP20	TV	TV-csatlakozó aljzat, süllyesztetten
	1x kapcsoló süllyesztetten, 230V, 10A, IP20	Te	Telefon/informatikai csatlakozó aljzat, süllyesztetten

Megjegyzés:
Üzemi feszültség: 3x230V/400V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-C-S
Kapcsolatos tervek: Tervjegyzék a műszaki leírásban

Építkezés helye, megnevezése: **Mándok, Térségi Szociális Központ részére a fogyatékosok nappali ellátását biztosító új épület (Mándok, Kassuth utca 18.sz. 730/2 hrsz.)**

Megrendelő:
MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(4644 Mándok, Ady Endre u. 1.)

Módosítások:

2017.08.11.	00		-

Ügyvezető, tervező:
Bárány Pál
V.-10-0381/V-01/2012-01

Tervező:
Bárány Péter
V-01-15118

bárányterv
Bárányterv Kft.
Cím:H-4400 Nyíregyháza,
Westik Vilmos u. 33/D
Kamarai nyilv.szám: C-15-000011
email: info@baranyterv.hu
web: www.baranyterv.hu

Megnevezés:
Földszinti villamos alaprajz

A terv a Bárányterv Kft. szellemi terméke, védelmét jogszabály biztosítja.

Tervfajta:
Kivitelezési terv

Dátum:	Verzió:	Munkasz.:	Méretarány:	Rajzszám:
2017.08.11.	00	17-091	M1:50	V-1