



**Megjegyzés:**  
Betonakárás: min. 25mm  
Betonacél minőség: B500 B  
Betonminőség: C20/25-XC1-16-F3  
faminőség: C24 fűrészelt fenyőfa  
fa csomópontok kapcsolata: 100x150mm szeglemezzel.  
Méretekkel a helyszínen folyamatosan ellenőrizni és pontosítani kell!  
A ±0,00 az építész tervek szerinti! (113,10 mBf)

## TETŐTARTÓ NÉZETEK

<b>PRC Kft.</b> 4400 Nyíregyháza, Csallag u. 23. Tel.: +36 (20) 9568-198		Iroda: 4400 Nyíregyháza, Bujdos utca 14. I/2. Tel/Fax: +36 (42) 789-186 e-mail: pro@upmail.hu	
Építész:	<b>MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b> <b>4644 Mándok, Ady Endre u. 1.</b>		Méret arány:
Építész helye:	<b>4644 Mándok, Kossuth utca 12.</b> <b>HRSZ.: 730/2</b>		1:50
Munka megnevezése:	<b>TARTÓSZERKEZETI KONSTRUKCIÓS TERV</b> <b>MÁNDOKI TERÉSGÉP SZOCIÁLIS KÖZPONT RÉSZÉRE A FOGYATÉKOSOK</b> <b>NAPPALI ELÁLLÁSÁT BIZTOSÍTÓ ÚJ ÉPÜLET MIALAKTATÁSA</b>		Rajz szám:
Tervező:	<b>Makara Tibor</b> Építész, tervezési szakember É 15-0353, É 15-0373		S-04
	<b>Vágnér Attila</b> Építészvezető, tervezési szakember É 15-0354		Dátum:
			2017.08.14.